

Power-Connection

मीटर सीलिंग प्रमाण-पत्र (सिंगल फेज मापको हेतु)

(नया/चैक/प्रतिस्थापन)

माप - 06 kW

A/C Month.....

Book No. 1858

Page No. - 02



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत परीक्षण/वितरण खण्ड.....

विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला/उपखण्ड.....

उपभोक्ता का नाम कने. नं. (ग्रुप/बुक/कने) इण्डेंट का विवरण.....
 पिता का नाम (माता-पिता) दिनांक.....
 पता..... वितरण उपखण्ड..... प्रकार (नया/जला/IDF बदलने हेतु/चैक).....
 मोबाईल/फोन नं. वितरण खण्ड..... मीटर बदलने लगाने का दिनांक.....

पैरामीटर	नया	पुराना	टिप्पणी
1. मीटर SL नं	R/00E		1. उपभोक्ता का [Elec./Mech][Burnt/IDF/Pvt./BPL/Kuteer Jyoti] मीटर बदला।
2. मेक			2. अन्य टिप्पणी विभागीय व्यक्ति द्वारा
3. लेब का नं०	593		युनिट का नाम - आर.एच. कुड प्रोक्टर
4. क्षमता	10-60 A		
5. मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल			
6. KWh	म-4 का		उपभोक्ता का नाम - श्री हेमन्त श/0 प्रमोद
7. KVAh	मि०		ग्राम - पन्तगाव पन्त
8. MD KW/KVA	10-3565/4		
9. Phase Voltage	अव-तीनियस		पि० - पन्तगाव
10. Phase Unit	2.R-01		जिला - भास्पा
Seals			
1. मीटर बाडी	- 2273876		
2. टर्मिनल प्लेट	- 92775694		
3. मीटर बॉक्स			

नोट - 25 KW से ऊपर विद्युत भार वाले उपभोक्ता के परिसर में CT युक्त मीटर ही स्थापित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

- मीटर बॉक्स व मीटर में कोई छेद नहीं छोड़ा, मीटर बॉक्स और टर्मिनल प्लेट पर सीले लगाई हैं, जो कि ठीक प्रकार लगी है एवं मीटरिंग क्यूबिकल पूर्णतः पिल्कर प्रूफ है।
- यह कि मीटर पर सहायक अभियन्ता (परीक्षण) मीटर बाक्स टर्मिनल प्लेट पर मीटर परीक्षक की सीलों को अविभागीय व्यक्ति किसी भी कारणवश नहीं तोड़ेगा और न ही उनको खराब करेगा तथा सीलों की क्षति का दायित्व उपभोक्ता पर होगा।
- उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के उल्लंघन पर उपभोक्ता भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में वर्णित धारा के अनुसार नियमतः अर्धदण्ड भरेगा अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि की कारावास हो सकती है अथवा दोनो मीटर बॉक्स अथवा टर्मिनल प्लेट पर लगी सील केवल विभागीय सक्षम अधिकारी/अधिकारिक ही तोड़ सकता है जिसका प्रमाण पत्र उपभोक्ता को हस्ताक्षर कराकर सदैव सदैव प्राप्त कर लेना चाहिए।
- मीटर के विषय में परीक्षणशाला में मीटर का परीक्षण होने के पश्चात् परीक्षणशाला का निर्णय अन्तिम होगा।
- उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि ने सभी उपरोक्त बातें चैक की हैं व सील ठीक प्रकार लगी पायी है। इसकी एक प्रतिलिपि उपभोक्ता ने प्राप्त कर ली है।

जितेंद्र शर्मा

उपभोक्ता/उपभोक्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
सिलिंग प्रमाण पत्र प्राप्त किया/पुराना निजी मीटर)

JMT/
Lineman

JE(TY)
JE(D)

SDO/
AE(M)

ठेकेदार/प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

(मुहर)